제 2012-BO-0186-1 호 (앞쪽)

안 전 인 증 서

(주)코사플러스

경기도 시흥시 정왕동 2191-2번지 시화공단 3바 301-1호

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전 · 보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

LIMIT SWITCH BOX

형식 · 모델/용량 · 등급/인증번호

형식·모델	인증번호
ALS3*	12-AV2BO-0186

용량·등급

Ex d IIC T6 IP67
사용주위온도: -20℃ ~ +65℃
스위치 최대 정격: 뒷쪽 참조

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2010-36호)

인 증 조 건

(뒷쪽)참조

2013년 06월 14일

2012.03.12 최초 교부
2013.06.10 사업장명 변경

한국산업안전보건공단 이사장

(뒷쪽)

인 증 조 건

1. 제조공장: (주)코사플러스 "경기도 시흥시 정왕동 2191-2번지 시화공단 3바 301-1호"에서 생산되는 제품에 한함

2. 제품개요: Limit Switch Box

3. 인증범위 : 본 인증서는 아래의 형식번호에 한하여 유효함

모델명	스위치 정격
ALS30	AC 16A-125V, 16A-250V DC 0.6A-125V, 0.3A-250V
ALS31	DC 0.1A-30V
ALS32	AC 16A-125V, 16A-250V DC 0.6A-125V, 0.3A-250V
ALS33	AC 5A-125V, 3A-250V
ALS34	AC 10A-125V, 10A-250V DC 0.5A-125V, 0.25A-250V

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 주위온도: -20℃ ~ +65℃의 범위내에 설치되어야 함

5. 인증(변경)사항: 해당 없음

6. 그 밖의 사항

- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수